

**Příloha č.1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.:**  
**Teploty topného média, odběrový diagram a specifikace měřících míst**

Odběratel:

Variabilní symbol:

- **Teplota topného média (vody) na vstupu do předávací stanice**

V topném období:

Venkovní teplota	15,0 a více °C	10,0 °C	5,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	-10,0 °C	-15,0 a méně °C
Teplota topného média	65,0 °C	65,0 °C	67,0 °C	72,0 °C	76,0 °C	80,0 °C	85,0 °C

- **Odběrový diagram**

Dodávka TE v topné sezóně	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem
ÚT (%)	20,5	16,5	13,5	9,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,5	11,5	19,0	100,0

- **Specifikace měřících míst a měřícího zařízení**

**Měřící místo TE** (umístění měřiče tepla): na vstupu do objektu před předávací stanicí

**Odběrné místo TE:** totožné s měřícím místem

**Odběrné místo pro TE pro TV:** hlavní uzávěry (výstup TV, cirkulace TV) z předávací stanice

**Měřící místo TE pro TV:** .....

**Stanovení množství TE pro TV:** Dodávky TE budou dodavatelem zabezpečeny v závislosti na venkovní teplotě s dodržением parametrů, měrných ukazatelů a pravidel pro vytápění a dodávku TE daných právními předpisy a technickými normami platnými v době dodávek s výjimkou plánovaných oprav, revizí či odstávek. Ty musí dodavatel písemně oznámit odběrateli nejméně 15 dní předem.

Specifikace měřícího zařízení je uvedena v montážním protokolu měřiče tepla, který je vyhotovený po instalaci a je přiložený ke smlouvě.

Ve Dřítině dne \_\_\_\_\_

---

**Vysvětlivky:** TE = tepelná energie, ÚT = ústřední topení, TV = teplá voda